

横浜環状南線 公田笠間トンネル工事地表面計測結果のお知らせ

【シールドマシン位置図（1月7日時点）】



【地表面計測結果】

側線	基準日	計測日	最大傾斜角※1 (rad)	最大鉛直変位 (mm)
測線①	2023年2月24日	2025年1月7日	--- (※2)	- 4
測線②	2023年2月24日	2025年1月7日	0.1/1000	- 3
測線③	2023年2月24日	2025年1月7日	0.1/1000	- 4

※ 1. 最大傾斜角は、計測地点間の傾斜角の最大値を示しています

※ 2. 計測地点が1箇所のため、傾斜角の計測値はありません

